


A. Schild	Kurzübung ABC-ErkKW	Stand 04.12.2011
Version 1.0	Ammoniak	

Lageinformation

Der ABC-ErkKW wird zu einem Einsatz alarmiert. Einsatzmeldung: „Freisetzung Ammoniak im Kühlhaus, im Gebäude freigesetzt.“ An der Einsatzstelle erhalten Sie den Auftrag, Messung im Gebäude vorzunehmen.

erwartete Reaktion

Einsatzbereitschaft des Fahrzeuges herstellen

- Fahrzeug vor der Fahrzeughalle?
- GPS-Antenne auf dem Fahrzeug?
- Container eingeschaltet?
- IMS eingeschaltet?
- PID eingeschaltet?
- Rechner gestartet?
- abgesetzte Messungen?
 - PID
 - allgemeine Angaben ausgefüllt?
 - Automatik-Modus ausgewählt?
 - Gerät ausgebaut, Gerät bleibt eingeschaltet?
 - Geräte in Tasche eingesetzt oder Trageband angebracht?
 - Messung am PID mit „Enter“ gestartet?
 - IMS
 - allgemeine Angaben ausgefüllt?
 - Gerät ausgeschaltet?
 - Gerät mit Akku verbunden?
 - Gerät eingeschaltet?
 - Messung im ITOX-Modus?
- PSA zur Messung?
- Auslesen der Messungen?